



Сертификат соответствия
№TC RU C-RU.AE58.B.01920/24..

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 107, оф. 2
ИНН 5410057144 КПП 540701001
ОГРН 1165476080054
р/с 40702810200010024502
в НФ АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО)
к/с 3010181000000000702 БИК 040407702

Документ о качестве № 0000

Дата выдачи _____
Заказчик _____
Наименование продукции Камни бортовые
Марка изделий _____
Количество _____

Технические характеристики*:

№№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактические значения
1	Класс бетона по прочности на сжатие Класс бетона по прочности на растяжение	$\geq B30$ $\geq B_{тb}4,0$	$\geq B30$ $\geq B_{тb}4,0$
2	Отпускная прочность бетона, МПа (%)	90%	34,56 МПа
3	Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	38,4	42,1
4	Марка бетона по морозостойкости	$\geq F_{200}$	F ₂₀₀
5	Водопоглощение, % по массе	≤ 6	4,5
6	Отклонение геометрических размеров: -длина, мм -ширина по основанию, мм -ширина по верхней кромке, мм -высота, мм	± 6 ± 6 ± 4 ± 5	соответствует
7	Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине, мм	≤ 6	соответствует
8	Отклонение от перпендикулярности граней, мм	≤ 4	соответствует
9	Категория лицевой бетонной поверхности Категория не лицевой бетонной поверхности	A6 A7	соответствует

* Срок службы изделий зависит от условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Наличие солей на поверхности изделия не является браком и не снижает физико-механических характеристик

Стандарт соответствия изделий ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные
общего пользования. КАМНИ БОРТОВЫЕ.
Технические условия

Начальник лаборатории
ООО «РЕВЕРТЕК» _____

Е.Н. Дмитриева