



Общество с ограниченной ответственностью

«РЕВЕРТЕК»

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 107, оф. 2

ИНН 5410057144 КПП 540701001

ОГРН 1165476080054

р/с 40702810200010024502

в НФ АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО)

к/с 30101810000000000837 БИК 045004837

Паспорт качества от « »

2025 г.

Наименование изделия: Бортовой камень искусственный рядовой, марка БР100.30.15

Организация: _____

Дата отгрузки: _____ Количество: _____

Технические характеристики*:

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактические значения
1	Класс бетона по прочности на сжатие Класс бетона по прочности на растяжение	$\geq B30$ $\geq B_{тб}4,0$	$\geq B30$ $\geq B_{тб}4,0$
2	Прочность бетона на 1 сутки, МПа (%)	-	27,2
3	Марка бетона по морозостойкости	$\geq F_{200}$	F_{200}
4	Водопоглощение, % по массе	≤ 6	4,5
5	Отклонение геометрических размеров: -длина, мм -ширина по основанию, мм -ширина по верхней кромке, мм -высота, мм	± 6 ± 6 ± 4 ± 5	соответствует
6	Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности по всей длине, мм	≤ 6	соответствует
7	Отклонение от перпендикулярности граней, мм	≤ 4	соответствует
8	Категория лицевой бетонной поверхности Категория нелицевой бетонной поверхности	A6 A7	соответствует

* Срок службы изделий зависит от условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Наличие солей на поверхности изделия не является браком и не снижает физико-механических характеристик



ГОСТ 32961—2014 Дороги автомобильные общего пользования.
Камни бортовые. Технические требования
Сертификат соответствия №TC RU C-RU.AE58.B.01920/24.

Гл. Технолог ООО «РЕВЕРТЕК»

Ахrameев Д.И.