



Общество с ограниченной ответственностью

«РЕВЕРТЕК»



Сертификат соответствия
№ РОСС RU C-RU.AB50.B.00148/24
с 10.07.2024

630132, г. Новосибирск, ул. Красноярская, 107, оф. 2
ИНН 5410057144 КПП 540701001
ОГРН 1165476080054
р/с 40702810200010024502
в НФ АКБ "ЛАНТА-БАНК" (АО)
к/с 30101810000000000702 БИК 040407702

Документ о качестве № 0000

Дата выдачи _____
Заказчик _____
Наименование продукции Плиты бетонные тротуарные
Марка изделий _____
Количество _____

Технические характеристики*:

№ п/п	Наименование показателей	Требования ГОСТ	Фактические значения
1	Класс бетона по прочности на сжатие Класс бетона по прочности на растяжение	$\geq B40$ $\geq B_{тb}4,4$	$\geq B40$ $\geq B_{тb}4,4$
2	Отпускная прочность бетона, МПа (%)	90%	46,08 МПа
3	Требуемая прочность бетона в проектном возрасте, МПа	51,2	52,6
4	Марка бетона по морозостойкости	$\geq F_{200}$	F ₂₀₀
5	Водопоглощение, % по массе	≤ 6	4,6
6	Марка по истираемости	G1	G1
7	Отклонение геометрических размеров: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм	± 2 ± 2 $+3$	соответствует
8	Отклонение от прямолинейности, мм	≤ 2	соответствует
9	Отклонение от перпендикулярности граней, мм	≤ 2	соответствует
10	Группа эксплуатации	Г	соответствует

* Срок службы изделий зависит от условий транспортирования, складирования и эксплуатации. Наличие солей на поверхности изделия не является браком, не снижает физико-механических характеристик и допускается ГОСТ 17608-2017

Стандарт соответствия изделий ГОСТ 17608-2017 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ
ТРОТУАРНЫЕ. Технические условия

Начальник лаборатории
ООО «РЕВЕРТЕК»

Е.Н. Дмитриева